

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.AA92.B.00176
(номер сертификата соответствия)

ТР 0630266
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ООО «ТД «БТОМ» (ООО ТД «БТОМ»)
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2. E-mail: info@ogne-spas.ru. ОГРН: 1107746841190. Телефон + 7(495)7758965, факс + 7(495)7758965.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ООО «ТД «БТОМ» (ООО ТД «БТОМ»)
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 29327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2. Адрес производства: 143363, Московская область г. Апрелевка, ул. Парковая, дом 1. E-mail: info@ogne-spas.ru. ОГРН: 1107746841190. Телефон + 7(495)7758965, факс + 7(495)7758965.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, (ООО "ЦОС"). Адрес места осуществления деятельности: 143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел/факс (495) 645-52-60, www.zos09.ru. ОГРН: 1097746413962. Аттестат рег. № 11AA92 выдан 01.10.2015г. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AA92 дата внесения в реестр 10.09.15 г. Федеральной службой по аккредитации)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Воздуховод огнестойкий стальной, с толщиной стенки не менее 0,8 мм с огнезащитным покрытием в составе супертонкого базальтового штапельного волокна марки «ГИБ» (ТУ 21-23-247) и уплотнительной терморасширяющийся ленты марки «ОГНЕСПАС ТЕРМОТЭЙП» (ТУ 1593 - 003-68855368-16), монтируемый в соответствии с технологическим регламентом № 12131. Серийный выпуск.

СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 г.), ГОСТ Р 53299-2013 "Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость".

код ОК 005 (ОКП)
48 6360

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы сертификационных испытаний: 201P/159-16 от 29.10.16, 202P/159-16 от 31.10.16 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ" (ООО "ЦОС"). Предел огнестойкости конструкции воздуховода с огнезащитным покрытием общей толщиной 20 мм - EI-60, общей толщиной 60 мм - EI 180

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Технологический регламент № 12131. Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № ST.RU.0001.P3977935 от 13.10.2016 г., выданный Органом по сертификации Систем менеджмента ООО «Технологии нового качества»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.11.2016 по 06.11.2021



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Ерофеев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Е. Лебедев